

ANEXO II - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

<u>GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</u> FUNDAÇÃO SANTA CABRINI vinculada a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PROPOSTA DE PREÇOS	Licitação por <u>Pregão Eletrônico n.º</u> Data da Abertura: // às : horas. <u>Data da Disputa: // às horashoras.</u> Requisição n.º. Processo n.º.
A firma ao lado mencionada propõe a prestar os serviços ao Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições Estipuladas constantes do <u>Pregão Eletrônico n.º. / advindo do processo administrativo.</u>	DADOS DA FIRMA Nome Razão: Nome Fantasia: CNPJ: Endereço completo da Sede:

Apresentamos nesta planilha de composição de custos quatro quadros:

Quadro A – Composição de custos relacionados a ENTREGA E FORNECIMENTO nos locais exigidos pelo Contratante dos aparelhos de ar condicionados existentes nos itens de 1 a 4 desta licitação. Inclui os valores de aquisição e de logística até a entrega no local indicado, ficando sobre a responsabilidade da Contratada até o momento de se ter efetivada a aprovação de sua instalação pela Contratante.

A	B	C	D	E	F = (D x E)
Item	Especificações	Uni dade	Valor Unitário	Quanti dade	Preço Total
1	CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 9.000 BTUs	UN		8	
2	CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT,	UN		5	

	CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12.000 BTU'S				
3	CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 18.000 BTUs	UN		5	
4	CONDICIONADOR AR - TIPO: SPLIT PISO TETO, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 24.000 BTUs	UN		4	
Valor Total da aquisição e entrega dos 22 aparelhos de ar condicionados					

Quadro B – Composição de custos relacionados a INSTALAÇÃO DOS 22 APARELHOS DE AR CONDICIONADO nos locais exigidos pelo Contratante dos aparelhos de ar condicionados. Inclui todos valores de insumos, aparelhos, equipamentos e materiais e seus respectivos serviços relacionados aos custos de INSTALAÇÃO de CADA APARELHO. Este Quadro B é composto três Quadros de B.1 a B.5 conforme os três pavimentos e outras questões estratégicas a serem apresentadas.

Quadro B.1 – 1º Andar

PAVIMENTO – 1º ANDAR										
SETOR - SALA	QTDE	CAPACIDADE/ BTU	VOLTAGEM	M² - SETOR SALA	DISTÂNCIA QUADRO ELÉTRICO	DISTÂNCIA ENTRE A CONDENSADORA/ EVAPO RADORA ESTIMADA M/LINEARES	DIMENSÃO BITOLA – INFRA ATUAL	JUSTIFICATIVA	OBS	Valor Total de cada item
RECEPÇÃO DO HALL	1	24.000	220V	36	8 M	8 M	1/2; 1/4	QUALIFICAR CLIMATIZAÇÃO, GRANDE FLUXO DE PESSOAS	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
SOS PECULIO	1	12.000	220V	13	12 M	6 M	1/2; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	

QUALIFICAÇÃO	1	18.000	220V	19	7 M	20 M	5/8; 3/8	ATUALIZAR PARQUE (SETOR UNIFICADO QUALIFICAÇÃO + ALOCAÇÃO)	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
SALA UNIFICADA COMERCIALIZAÇÃO	1	18.000	220V	19	7 M	20 M	5/8; 3/8	ATUALIZAR PARQUE (SETOR UNIFICADO QUALIFICAÇÃO + ALOCAÇÃO)	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
REFEITÓRIO	1	24.000	220V	27	18 M	8 M	1/2; 1/4	INSTALAÇÃO 01 UNID 24.000 BTU E MANTEM ANTIGO APARELHO 18.000 BTU - MELHORAR CLIMATIZAÇÃO	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
SALA SOCIAL	1	12.000	220V	6	21 M	10 M	1/2; 1/4	ESQUADRIA ALTA GERAÇÃO DE CALOR	NOVA SALA, SEM INFRA e ELÉTRICA	
SALA 01 ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL	1	9.000	220V	5	12 M	6 M	3/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
SALA 03 ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL	1	9.000	220V	5	12 M	11 M	3/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
SALA 04 ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL	1	9.000	220V	5	12 M	13 M	3/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
VALOR TOTAL REFERENTE A INSTALAÇÃO NO 1º ANDAR (9 Aparelhos)										

Quadro B.2 – 2º Andar

PAVIMENTO – 2º ANDAR										
SETOR - SALA	QTDE	CAPACIDADE/ BTU	VOLTAGEM	M² - SETOR SALA	DISTÂNCIA QUADRO ELÉTRICO	DISTÂNCIA ENTRE A CONDENSADORA/ EVAPO RADORA ESTIMADA M/LINEARES	DIMENSÃO BITOLA – INFRA ATUAL	JUSTIFICATIVA	OBS	Valor Total de cada item
ZELADORIA MENINAS	1	9.000	220V	6	5 M	6 M	3/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
DIVISÃO FINANCEIRA	1	24.000	220V	28	5 M	12 M	3/4; 3/8	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
Setor de T.I. - A	1	18.000	220V	14	7 M	12 M	5/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE , novo aparelho 18.000 BTU e Acréscimo aparelho de 12.000 BTU, devido SERVIDOR	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
Setor de T.I. - B	1	12.000	220V	14	7 M	12 M	5/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE , novo aparelho 18.000 BTU e Acréscimo aparelho de 12.000 BTU, devido SERVIDOR	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
ZELADORIA MENINAS	1	9.000	220V	6	5 M	6 M	3/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
DIVISÃO FINANCEIRA	1	24.000	220V	28	5 M	12 M	3/4; 3/8	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
PECULIO	1	18.000	220V	20	11 M	9 M	1/2; 1/4	ACRESCIMO DE	DESINSTALAR APARELHO	

								UM APARELHO 18.000 CONSIDERANDO REPARTIÇÃO DE SALA	ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
VALOR TOTAL REFERENTE A INSTALAÇÃO NO 2º ANDAR (7 Aparelhos)										

Quadro B.3 – 3º Andar

PAVIMENTO – 3º ANDAR										
SALA PRESIDENTE	1	18.000	220V		29 M	25 M	5/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
SALA REUNIÃO PRESIDENTE	1	12.000	220V		29 M	25 M	3/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
CHEFE DE GABINETE	1	18.000	220V	10	16 M	20 M	5/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
OUVIDORIA	1	18.000	220V	9	10 M	15 M	5/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
AUDITÓRIO - A	1	24.000	220V	52	8 M	12 M	3/4; 3/8; 1/2; 1/4	AMPLIAR CLIMATIZAÇÃO	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
AUDITÓRIO - B	1	24.000	220V	52	8 M	12 M	3/4; 3/8; 1/2; 1/4	AMPLIAR CLIMATIZAÇÃO	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
VALOR TOTAL REFERENTE A INSTALAÇÃO NO 3º ANDAR (6 Aparelhos)										

SALA PRESIDENTE	1	18.000	220V		29 M	25 M	5/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
SALA REUNIÃO PRESIDENTE	1	12.000	220V		29 M	25 M	3/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
CHEFE DE GABINETE	1	18.000	220V	10	16 M	20 M	5/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
OUVIDORIA	1	18.000	220V	9	10 M	15 M	5/8; 1/4	ATUALIZAR PARQUE	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
AUDITÓRIO - A	1	24.000	220V	52	8 M	12 M	3/4; 3/8; 1/2; 1/4	AMPLIAR CLIMATIZAÇÃO	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	
AUDITÓRIO - B	1	24.000	220V	52	8 M	12 M	3/4; 3/8; 1/2; 1/4	AMPLIAR CLIMATIZAÇÃO	DESINSTALAR APARELHO ATUAL PARA NOVA INSTALAÇÃO INCLUINDO INFRA E ELÉTRICA, CASO NECESSÁRIO	

Quadro B.4 – Contabilidade das Quantidades de Aparelhos por Pavimentos e BTUs

Tipos de Aparelhos Ar Condicionados Split por BTU	1º Pavimento da FSC	2º Pavimento da FSC	3º Pavimento da FSC	Totais de Aparelhos de Ar Condicionados Split Por BTU
9.000	6	2	0	8
12.000	0	1	1	2
18.000	1	2	3	6
24.000	2	2	2	6
Totais de aparelhos por Pavimento	9	7	6	22

Quadro B.5 – Valor Global da Contratação através da soma dos Valores Totais de cada Pavimento

Os Pavimentos	Valores Totais referentes as instalações por cada Pavimento
VALOR TOTAL REFERENTE A INSTALAÇÃO NO 1º ANDAR (9 Aparelhos)	
VALOR TOTAL REFERENTE A INSTALAÇÃO NO 2º ANDAR (7 Aparelhos)	
VALOR TOTAL REFERENTE A INSTALAÇÃO NO 3º ANDAR (6 Aparelhos)	
Valor total referente aos três andares (22 Aparelhos)	

Quadro C – Consolidação dos totais de custos apurados na finalização do Quadro A com o Quadro B.5 nos apresentando o Valor global da contratação da aquisição com instalação dos 22 aparelhos de ar condicionado Split.

Quadro C – Valor Global da Contratação através da soma dos Valores Totais de cada Pavimento

Os Pavimentos	Valores Totais referentes as instalações por cada Pavimento
---------------	---

Valor total referente a AQUISIÇÃO dos 22 aparelhos de ar condicionado Split nos três andares (Itens de 1 a 4)	
Valor total referente a INSTALAÇÃO dos 22 aparelhos de ar condicionado Split nos três andares (Item 5)	
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO	

Data de emissão: ____/____/____	_____ Proponente - Assinatura responsável
---------------------------------	---